



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС-04-008668(.....)/.....04.2021 г.

УТВЪРДИЛ:
ЗЛАТИ ХРИСТОВ

ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СТАРА ЗАГОРА



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект „Кумир СИ” ЕООД, гр. Стара Загора

На 20.04.2021 г., във връзка със Заповед РД-08-33/24.02.2021 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора, се извърши комплексна проверка на Цех за месни продукти, по компоненти и фактори на околната среда: атмосферен въздух и опасни химични вещества.

Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, както и подзаконовите нормативни актове към тях.

Направени констатации

Основна дейност на площадката е разфасоване на месо и производство на месни продукти. За целта са обособени съответните участъци за тяхната преработка, складове за съхранение на химикали, хладилни и климатични инсталации.

Атмосферен въздух

За целите за производствената дейност се експлоатират 14 броя хладилни и климатични инсталации, както следва:

- 1 брой с фреон R410 А, в количество 15 кг.;
- 1 брой с фреон R407 С, в количество 5,5 кг.;
- 12 броя с фреон R404 А, в количества от: 1х30 кг., 5х5,5 кг., 1х50 кг., 1х8 кг., 2х4 кг., 1х4,5 кг., 1х3,2 кг.

Оценката на съответствието с изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове показва следното:

За хладилните и климатични инсталации се водят досиета, отговарящи на изискванията на Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от наредбата. В досиетата са описани извършените проверки за течове, които са съобразени с количествата фреони в инсталациите – веднъж, респ. два пъти годишно.

Проверките за течове се извършват от лица притежаващи документи за правоспособност № 520/16.08.2019 г., валиден до 16.08.2024 г. и № 088/21.10.2016 г., валиден до 16.08.2021 г.

На всички хладилни и климатични инсталации са поставени етикети, като на същите са записани вида и количеството на фреоните. На етикетите не са отразени тоновете CO₂ еквивалент.

Дружеството е представило в срок годишния си отчет по реда на чл. 35, ал. 1 от цитираната по-горе Наредба № 1/2017 г.

На площадката няма и не се експлоатира котел и/или друго горивно съоръжение.

Опасни химични вещества

Съгласно Регламент 1907/2006 (REACH) дружеството се явява потребител по веригата на следните препарати, с производител „Хигиенно-медицинска индустрия“ ООД, гр. Велико Търново:

- HMI SL BQ AP – алкален концентрат за камери;
- HMI Koda – биоцид за повърхности;
- HMI Antonit S – биоцид с активен хлор, за миенци се повърхности;
- HMI Scrub Al – биоцид за дезинфекция на ръце;
- HMI SL K – киселинен препарат за Cr-N повърхности;
- HMI SL BUGH – биоцид, алкален с активен хлор.

За всички препарати се представиха актуални (от 2020 г.) информационни листи за безопасност.

В съответствие с *Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси*, всички химикали се съхраняват в обозначен склад, който е сух и с естествена вентилация, в оригинални опаковки.

При проверката бяха представени:

- Заповед № 354/23.12.2015 г. за определяне на лице за достъп до склада;
- Протокол-декларация за ежегоден обучение на персонала, пооследно проведено на 24.01.2021 г.
- Разработена, включително и представена в РИОСВ-Стара Загора Оценка на безопасността на съхранение.

Дружеството има въведена система НАССР и води необходимата документация за химикалите.

На Управителя на „Кумир СИ“ ЕООД е издадено предписание, изискващо:

На всички 14 броя хладилни и климатични инсталации да се актуализират етикетите в съответствие с изискванията на чл. 40 от Наредба № 1/2017 г. За реализираните действия писмено да се уведоми РИОСВ-Стара Загора, с приложен снимков материал - със срок за изпълнение до 30.04.2021 г.

