РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС- 01 – 4796
гр. Стара Загора, ...08.10.2018 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ" ЕАД
КЕЦ ЕЛХОВО
ГР. ЕЛХОВО, УЛ. „ЧАТАЛДЖА" № 2А

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за : Изграждане на „ВКП от СН ВЛ „Ружица", КЛ 20 kV, кабелен МТП 20/0,4kV 400 kVA, КЛ 1 Kv е ЕТ за външно захранване на „Стопански двор" в ПИ 63272.35.2 и „Навес за зърно" в ПИ 63272.35.9 по КК на с. Ружица, общ. Болярово, с дължина на кабелното трасе 20 kV – 341, 37м., дължина на кабелно трасе 1 kV-39,8м., мощност на силов трансформатор - 400 kVA.

Инвестиционното предложение (ИП) за „Изграждане на „ВКП от СН ВЛ „Ружица", КЛ 20 kV, кабелен МТП 20/0,4kV 400 kVA, КЛ 1 Kv е ЕТ за външно захранване на „Стопански двор" в ПИ 63272.35.2 и „Навес за зърно" в ПИ 63272.35.9 по КК на с. Ружица, общ. Болярово, с дължина на кабелното трасе 20 kV – 341, 37м., дължина на кабелно трасе 1 kV-39,8м., мощност на силов трансформатор - 400 kVA", съгласно внесеното от Вас уведомление с вх. № КОС-01-4796/02.10.2018г. в РИОСВ – Стара Загора, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). За реализацията му **не е необходимо** мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Подаденото уведомление попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, (ДВ,бр.73/2007г.) и може да бъде прието като уведомление по приложение №1 към чл.10, ал.1 от същата.

В тази връзка Ви уведомявам за следното:

1. ИП е за изграждане на „ВКП от СН ВЛ „Ружица", КЛ 20 kV, кабелен МТП 20/0,4kV 400 kVA, КЛ 1 Kv е ЕТ за външно захранване на „Стопански двор" в ПИ 63272.35.2 и „Навес за зърно" в ПИ 63272.35.9 по КК на с. Ружица, общ. Болярово.

2. Дължината на кабелна линия 20 kV е 341, 37м. с дълбочина на изкопа 1,1м под кота прилежащ терен. Дължината на кабелна линия 1kV е 39,8м. с дълбочина на изкопа 1,1 м. под кота прилежащ терен.

3. Трасетата на кабелните линии преминават през имоти с идентификатори 63272.17.53; 63272.35.18; 63272.35.2 и 63272.35.9 по кадастралната карта на с. Ружица, общ. Болярово.

4. ИП, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

5. ИП засяга защитени зони „Дервентски възвишения 2" с код BG0000219, за която към момента няма издадена заповед за обявяване и не са въведени конкретни забрани и в границите на защитена зона „Западна Странджа" с код BG0002066 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-533/ 26.05.2010 г. на МОСВ.

6. Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от *Наредбата* установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите на защитена зона „Западна Странджа" с код BG0002066 за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-533/ 26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр.52/2010 г.).

7. ИП не е свързано с промяна предназначението на имотите, през които ще преминава трасето на кабелните линии.

8. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в защитените зони.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони „Дервентски възвишения 2" с код BG0000219 и „Западна Странджа" с код BG0002066 от мрежата „Натура 2000".

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Изграждане на „ВКП от СН ВЛ „Ружица", КЛ 20 kV, кабелен МТП 20/0,4kV 400 kVA, КЛ 1 Kv е ЕТ за външно захранване на „Стопански двор" в ПИ 63272.35.2 и „Навес за зърно" в ПИ 63272.35.9 по КК на с. Ружица, общ. Болярово, с дължина на кабелното трасе 20 kV – 341, 37м., дължина на кабелно трасе 1 kV-39,8м., мощност на силов трансформатор - 400 kVA" е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Стара Загора за промените.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ – Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – СОФИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТ ЗАГОРА