РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС - 01 – 4398(3)
гр. Стара Загора, 16.09.2019 г.

ДО
Г-Н ДИЯН ПЕТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД – КЛОН БУРГАС
УЛ. „ФЕРДИНАНДОВА" № 3
ГР. БУРГАС

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) за „Ремонт на деривационен канал, дюкер „Мечо дере" в землището на с. Градец, общ. Котел".

Инвестиционното предложение (ИП) за „Ремонт на деривационен канал, дюкер „Мечо дере" в землището на с. Градец, общ. Котел", съгласно внесеното от Вас уведомление с вх.№4398/05.09.2019 г. в РИОСВ – Стара Загора, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). За реализацията на инвестиционното предложение **не е необходимо** мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС, решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, (ДВ,бр.73/2007г.) и подаденото уведомление за него, може да бъде прието като уведомление по приложение №1 към чл.10, ал.1 от същата.

В тази връзка Ви уведомявам за следното:

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда ремонт на деривационен канал, дюкер „Мечо дере" в землището на с. Градец, общ. Котел. Предвидените дейности ще се осъществят в имот с идентификатор 17436.58.162 в землището на с. Градец, общ. Котел, чрез демонтаж на стоманена тръба и монтаж на нова ф800 мм, ремонт на дюкер „Мечо дере" и др. видове дейности, без промяна на параметрите на съоръжението. Максимална проектна пропусквателна способност 500 л/с.

2. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП попада в границите на защитена зона "Река Луда Камчия" с идентификационен код BG0000139 за опазване на местообитанията, която към настоящия момент, няма издадена заповед за обявяване и за нея, няма въведени конкретни забрани и режими.

4. Съгласно писмо с изх.№ 32-00-31(А1)18.09.2019 г. на Басейнова дирекция "Черноморски район"-гр. Варна , инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и Закона за водите, за постигане на целите на околната среда при спазване на следните **условия**:

- При извършване на ремонтни дейности, следва да се прилагат най-добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните обекти, в съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите (ЗВ).
- Съгласно чл. 118 а и чл. 118 в от ЗВ с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.
- При реализацията на проекта е необходимо да се изпълняват приложимите мерки в Програмите от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2016-2021 г. и становищата по Екологичните им оценки.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на ИП, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** в защитена зона "Река Луда Камчия" с код BG0000139 от мрежата „Натура 2000".

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че **преценката** на компетентния орган за така заявеното ИП за „Ремонт на деривационен канал, дюкер „Мечо дере" в землището на с. Градец, общ. Котел" **е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми РИОСВ Стара Загора за промените.

ХРИСТИНА ПЕТРОВА
За Директор на РИОСВ - Стара Загора
/Загл. Заповед № РД-08-192/19.11.2018 г.
на директора на РИОСВ - Стара Загора/