РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС- 01 - 5192
гр. Стара Загора, 26.09.2016 г.

ДО
„ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ" № 37
ГР. ПЛОВДИВ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на кабелна линия СрН от нова кабелна разпределителна касетка на разклона за с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград до СРС 46/23 от ВЛ 20 kV „Орешник"" .

Инвестиционното предложение (ИП) за „Изграждане на кабелна линия СрН от нова кабелна разпределителна касетка на разклона за с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград до СРС 46/23 от ВЛ 20 kV „Орешник"", съгласно внесеното от Вас уведомление с вх.№5192/16.09.2016г. в РИОСВ – Стара Загора, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). За реализацията му **не е необходимо** мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ, бр.94 от 30.11.2012г. и подаденото за него уведомление, може да бъде прието като уведомление по приложение №1 към чл.10, ал.1 от същата.

В тази връзка Ви уведомявам за следното:

1. Предвижда се полагане на нов кабел 20kV тип NA2XS(F)2Y 3x1x185 RM/25. Трасето на новия кабел 20kV от нова кабелна разпределителна касетка на разклон за с.Капитан Петко войвода ще преминава южно от имотните граници и на 0,6м от тях от тръгването си в мястото на монтаж на нова разпределителна касетка, и ще продължава успоредно на пътя, от лявата му страна в посока към с.Капитан Петко войвода до достигане на съществуващи стомано-решетъчен стълб (СРС) 46/23. По цялата си дължина, кабелът се полага на отстояние min 0.6 m до 1.0 m от имотните граници, от съществ. сгради, огради и регулационни линии и бордюри. Защитава се с поцинкована стомана ф10 mm, изтеглена по дължината на изкопа, съгласно приложени детайли. Дължината на трасето на новия КСрН е 2,48 km. Новоизграденият кабелен електропровод 20kV ще се присъедини към съществуващия стомано-решетъчен стълб (СРС) 46/23 чрез разединител за открит монтаж РОММ.

2. ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) "Сакар" с код BG0000212, която към настоящия момент не е обявена със заповед и за нея няма въведени забрани и ограничителни режими и "Сакар" с код BG0002021, обявена със Заповед РД-758/19.08.10г. (ДВ.72/2010г.) на МОСВ.
4. Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от *Наредбата* установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона "Сакар" с код BG0002021 за опазване на дивите птици, определен със Заповед РД-758/19.08.10г. (ДВ.72/2010г.) на МОСВ.
5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища . За кабелната линия е предвидено подземно полагане в ПВЦ тръби с ф 160мм.
6. Няма да се засегнат ключови елементи от защитените зони, като след полагането на кабела засегнатите площи ще се рекултивират и възстановят.
7. Реализирането на ИП няма да повлияе съществено на комплекса от защитени растителни и животински видове, включени в предмета на опазване и да доведе до фрагментация на ключови елементи от защитените зони „Сакар" с код BG0000212 и „Сакар" с код BG0002021. Не може да се очаква забележимо нарушаване на балансите, характеризиращи структурата на защитените зони.
8. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони „Сакар" с код BG0000212 и „Сакар" с код BG0002021 от мрежата „Натура 2000".

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Изграждане на кабелна линия СрН от нова кабелна разпределителна касетка на разклона за с. Капитан Петко войвода, общ. Тополовград до СРС 46/23 от ВЛ 20 kV „Орешник"" е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Стара Загора за промените.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ * РИОСВ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТ ЗАГОРА