РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС- 01 - 6452
гр. Стара Загора, ...29.11.....2016 г.

ДО
„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД
БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" № 105
ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Ремонт чрез подмяна на стълбове, проводници и мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV „Граничар" в участъка от ст. №218 до п/ст „Елхово" на територията на общ.Тополовград, обл.Хасково и общ. Елхово, обл.Ямбол".

Инвестиционното предложение (ИП) за „Ремонт чрез подмяна на стълбове, проводници и мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV „Граничар" в участъка от ст. №218 до п/ст „Елхово" на територията на общ.Тополовград, обл.Хасково и общ. Елхово, обл.Ямбол., съгласно внесеното от Вас уведомление с вх.№6452/18.11.2016г. в РИОСВ – Стара Загора, не може да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежи на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО). За реализацията му **не е необходимо** мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредбата за ОС/, (ДВ,бр.73/2007г.), изм. ДВ, бр.94 от 30.11.2012г. и подаденото за него уведомление, може да бъде прието като уведомление по приложение №1 към чл.10, ал.1 от същата.

В тази връзка Ви уведомявам за следното:

1. В инвестиционното предложение на „Електроенергиен системен оператор" ЕАД, Мрежови експлоатационен район Бургас е включена рехабилитация на съществуваща въздушна линия ВЛ 110 кV „Граничар", като се подменят стълбове по метода, „стъпка по стъпка" с подмяна проводници и мълниезащитно въже. Електропроводът осъществява връзката между ВЕЦ „Ивайловград" и подстанция 110/20 кV "Елхово", като същия е основен енергиен пръстен, свързващ обл.Хасково и обл. Ямбол. Трасето минава североизточно от с. Мрамор, южно от с. Капитан Петко войвода, южно от с. Синапово, западно от с. Княжево и достига северната част на град Елхово. Изолацията на ВЛ при основния и ремонт ще се изпълни с единични изолаторни вериги съставени от стъклени изолаторни елементи U-120B.

2. ИП не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. ИП попада в границите на защитени зони от мрежата Натура 2000 по чл.6, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) "Сакар" с код BG0000212, която към настоящия момент не е обявена със заповед и за нея няма въведени забрани и ограничителни режими и "Сакар" с код BG0002021, обявена със Заповед РД-758/19.08.10г. (ДВ.72/2010г.) на МОСВ.
4. Извършената проверка по смисъла на чл.12, ал.2 от *Наредбата* установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона "Сакар" с код BG0002021 за опазване на дивите птици, определен със Заповед РД-758/19.08.10г. (ДВ.72/2010г.) на МОСВ.
5. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с необходимост от изграждане на нови пътища - ще се използват съществуващите такива.
6. Реализирането на ИП няма да повлияе съществено на комплекса от защитени растителни и животински видове, включени в предмета на опазване и да доведе до фрагментация на ключови елементи от защитените зони „Сакар" с код BG0000212 и „Сакар" с код BG0002021. Не може да се очаква забележимо нарушаване на балансите, характеризиращи структурата на защитените зони.
7. Въз основа на характеристиките и местоположението на инвестиционното предложение, не се очаква фрагментиране на природните местообитания и местообитанията на видовете животни предмет на опазване в зоните.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони „Сакар" с код BG0000212 и „Сакар" с код BG0002021 от мрежата „Натура 2000".

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за „Ремонт чрез подмяна на стълбове, проводници и мълниезащитно въже на ВЛ 110 kV „Граничар" в участъка от ст. №218 до п/ст „Елхово" на територията на общ.Тополовград, обл.Хасково и общ. Елхово, обл.Ямбол" е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.**

Настоящото се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите ИП или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ - Стара Загора за промените.

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА
Директор на РИОСВ-Стара Загора

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СОФИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ СТ ЗАГОРА