



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ - Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 31 октомври и 1 ноември 2017 г., гр. Гълъбово за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 120-Н0/2007 г., актуализирано с Решение № 120-Н0-И0-А3/2012 г.

Обект: Депо за сгуропепелина и гипс – инсталация, в обхвата на т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС, на „Ей и Ес - Марица Изток 1“ ЕООД, с комплексно разрешително (КР) № 120-Н0/2007 г., актуализирано с Решение № 120-Н0-И0-А3/2012 г

Стопанисван от „Ей и Ес - Марица Изток 1“ ЕООД, гр. Гълъбово

Цел на проверката: Проверката се извърши на 31 октомври и 1 ноември 2017 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в Комплексно Разрешително /КР/ № 120-Н0/2007 г., актуализирано с Решение № 120-Н0-И0-А3/2012 г. Извършената проверка е за период януари-октомври 2017 г.

Основание за проверката-чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-179/23.10.2017 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора

Изготвени документи:

1. Списък на всички условия от КР-7 броя чек листове за отразяване констатациите от проверката, неразделна част от протокола
2. Уведомително писмо с изх. № КОС-23-5198/23.10.2017 г.
3. Заповед на Директора на РИОСВ-Стара Загора
4. КП №004310/01.11.2017 г.
5. КП №СЗ-371/31.10.2017 г. на БД ИБР, гр. Пловдив
5. Доклад за проверката

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на Депо за сгуропепелина и гипс, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР.

Режим на работа на инсталацията: прекъснат, дневна смяна-седем дни от седмицата, в зависимост от натоварването на ТЕЦ „Ей и Ес-ЗС Марица изток 1“ ЕООД.

Условия от КР, които са проверени по време на проверката

Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Условие 5. Управление на околната среда

Условие 7. Уведомяване

Условие 8. Използване на ресурси

Условие 8.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 9. Емисии в атмосферата



Условие 10. Емисии на отпадъчни води

Условие 11. Управление на отпадъците

Условие 12. Шум

Условие 13. Опазване на почви от замърсяване

Условие 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 15. Преходни и аномални режими на работа

Констатира се следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително /КР/ № 120-Н0/2007 г., актуализирано с Решение № 120-Н0-И0-А3/2012 г

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Клетка 1 е запълнена – прекратено депонирането на 25.08.2017 г., количество депонирани отпадъци -7 684 131, 057 тона сух отпадък. Експлоатира се Клетка 2. В етап на изграждане е Клетка 3; към момента на проверката не е въведена в експлоатация. През периода януари-октомври 2017 г. е използван и автомобилен транспорт - от ТЕЦ до депото (аварийно транспортиране), представен е дневник по месеци за извършеното транспортиране с автомобилен транспорт. В ежедневните сведения за работата на СДО се води запис на информация за начина, по който се извършва транспорта на отпадъците и неговото количество.

Условие 4. Капацитет на инсталацията

Спазва се разрешеният капацитет за тон депонирани отпадъци /24 часа от Таблица 4.1 от КР, представени са дневни и месечни справки, изготвят се приемно предавателни протоколи между „Ей и Ес-ЗС Марица Изток 1” ЕООД и „Ей и Ес Марица Изток 1” ЕООД на всеки петнадесет дни, доказващи спазване на условието.

Условие № 5. Управление на околната среда

Дружеството прилага системата за управление на околната среда, отговаряща на поставените условия, извършена е актуализация, съгласно Решение № 120-Н0-И0-А3/2012 г. Дружеството притежава сертификат ISO 14001:2004 от 23.12.2015 г. със срок до 15.09.2018 г.

Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

За 2017 г. е изготвена програма за обучение на персонала по околна среда на теми: „Управление на отпадъци” „Предотвратяване и контрол на разливи” и „Система за управление на околната среда. Първите две теми са покрити през месец септември и октомври 2017 г.

Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, техните адреси и начини за контакт, съгласно условията на КР.

Изготвена е обща инструкция за актуализация на документите, изисквани с разрешителното в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите и при възникване на аварии, както и за изнемване на невалидната документация.

Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите действия. Представени са формуляри за преглед на регистъра на екологичното законодателство и резюме на промените по месеци

Прилага се обща инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели и периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното. Резултатите се документират по компоненти водят се карти за коригиращи действия при отчетени несъответствия, съгласно изготвен регистър.

Условие 7. Уведомяване

Информира се РИОСВ за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното. Към момента на 2017 г. има представено заявление за издаване на ново КР в МОСВ, ИАОС и РИОСВ за увеличаване капацитета на инсталацията

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Вода

Ползването на вода за питейно-битови нужди на площадката е съгласно договор с „В и К” ЕООД, гр.Стара Загора. Ползването на вода за промишлени нужди е съгласно Разрешително за водоползване на повърхностен воден обект с краен срок на действие 22.11.2025 г.

Представени са месечни справки за изразходваното количество вода за производствени нужди за периода януари - септември 2017 г. Спазва се разрешеното количество куб. м/единица продукт, съгласно табл. 8.1.2. - представени са оценки на съответствието на изчислените стойности по месеци, спрямо годишната норма за ефективност. Прилага се инструкцията за измерване/изчисляване и документиране на изразходваното количество вода за производствени нужди. Водят се Протоколи за изразходваното количество промишлена вода, правят се записи всеки месец в документ „Оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в комплексното разрешително за водоползване на повърхностен воден обект”, спрямо годишната норма за ефективност при употребата на вода (m^3 /единица продукт). За периода януари-септември 2017 г. не са отчетени несъответствия.

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци (в която се използва и инфилтрат). Води се Дневник за документиране на извършените проверки и открити неизправности за техническото състояние на подвижната тръбна и оросителна система, отразяват се извършените ремонтни дейности, както и удължаване на пръскалки-при проверката са представени 26 броя записи за периода януари-до момента на проверката 2017 г.

Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката се отразяват в дневник веднъж месечно-10 броя записи, няма регистрирани проблеми по водопроводната мрежа.

Условие 8.2. Използване на енергия

Консумираната електроенергия от инсталацията в периода от януари до септември 2017 г. не превишава стойностите, посочени в Табл.8.2. Представени са месечни справки с изчислените стойности на използвана ел. енергия за тон депониран отпадък с оценка на съответствието, не са отчетени несъответствия. Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на КГЛТ и МТГЛТ, основни консуматори на електроенергия на площадката.

Документират се резултатите от изпълнение на инструкцията за експлоатация и поддръжка на КГЛТ и МТГЛТ, основни консуматори на електроенергия на площадката в оперативен дневник при оператор ГЛТС и сведения за работа на СДО-водят се записи от всяка работна смяна за извършен ремонт на съоръжението, продължителност на ремонта, същност на ремонта-записите се архивират на сървър на дружеството.

Условие 8.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички спомагателни материали (алуминиев сулфат, натриев хипохлорит, масла, греси и бои) са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листи за безопасност (ИБЛ) и се съхраняват, според условията посочени в тях. При проверката бяха представени ИЛБ на всички съхранявани и използвани опасни химични вещества, отговарящи на изискванията на Регламенти 1907/2006 (REACH) и 1272/2008 (CLP).

Съхранението на дизелово гориво се осъществява в подземни резервоари. Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоарите. Документиране се извършва само при пробив във вътрешната и външна обвивки, за което се подава светлинен сигнал от датчик. При проверката е представен дневник за поддръжка на резервоарите с ежемесечни записи.

Операторът съхранява свежи масла в оригиналните им опаковки в склада, който притежава подова изолация и няма връзка с канализацията. Всички масла са поставени върху събирателни вани с цел предотвратяване на евентуални разливи.

Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. Представени са ежемесечни записи от оценка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Операторът прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива. Резултатите се отразяват в дневник.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

При извършване на изкопните работи земните маси се оросяват, за което се водят дневници. Към момента на проверката изкопни дейности не се извършват.

Към момента на проверката няма открити складове за инертни материали (глина, пясък и баластра). Единствено, на две места се съхраняват минимални количества пясък и баластра за целите за зимното поддържане на пътищата до депото. Операторът е изградил лесозащитен пояс от иглолистни и широколистни дървета от северната страна на депото към с. Обручище.

Спазват се изискванията за работния участък. Разстоянието между ръба на насипваните отпадъци и предния край на горния изолиращ екран, към момента на проверката е приблизително 50 метра. Вертикалната част на работния участък е под 70 м. Към момента на проверката средна кота на насипване в клетка 2 е кота 180 м. На участъците, в клетка 2, където е достигната проектната кота, се полага горен изолиращ екран.

От месец август 2017 г. клетка 1 е с изчерпан капацитет и последната тераса е междинно закрыта с гипс, като предстои окончателната ѝ рекултивация. Към момента на проверката в клетка 1 не се насипва сгуропепелина и гипс. Операторът овлажнява всички участъци от площадката, които са източници на неорганизираните емисии на прах. Използват се две водоноски за оросяване на отделните участъци. В дневници се отразяват часовете и маршрутите на оросяване, водят се и пътни листи за изминати километри. Работния участък на депото (клетка 2) се оросява посредством изградена стационарна оросителна система, която припокрива участъците, където вече са депонирани смесените отпадъци и където се насипва. С нарастване на височината системата се надгражда.

Методът, който се използва за поддържането на оптималната стойност на влажността на депонираните отпадъци е технологично обвързан с ТЕЦ „Ей И Ес – 3 С Марица Изток 1“. Четири пъти дневно се извършват анализи за определяне процента на влажност на дънната пепел и гипса, а за летящата пепел – автоматично зададено дозиране на вода за достигане на технологична влажност. Процента влажност на смесения отпадък се отразява ежедневно в Приемно-предавателни протоколи. Поддържа се оптималната стойност, определена в КР.

Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им. Оценката на съответствието за спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните прахови емисии се извършва на тримесечие, за което се попълват протоколи. До момента не са възниквали причини за прилагането им.

Операторът извършва собствени периодични измервания на нивата на обща суспендирана прах и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) в атмосферния въздух на контактното езеро на депото, югоизточната част на с. Обручище, в близост до трасето на магистрален тръбен гуменолентов транспортър и претоварна станция 2. Документирани са и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на обща суспендирана прах и фини прахови частици (ФПЧ₁₀) в атмосферния въздух с нормите за съдържанието им в атмосферния въздух, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия. За календарната 2016 г., както и за първото и второто тримесечие на 2017 г. не са отчетени превишения по двата показателя.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Операторът експлоатира и поддържа:

- Локално пречиствателно съоръжение (ЛПС), състоящо се от утаителен резервоар и сепаратор за нефтопродукти;
- първичен утаител към претоварна станция за отпадъчни води от измиване на гумите на камионите;
- първичен утаител за отпадъчни води от измиване на гумите на камионите на входа на депото;
- контактното езеро за инфилтрат и дъждовни води.

Определени са контролираните параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг за всички пречиствателни съоръжения. За всяко от тях се водят протоколи за оценка на съответствието на измерените стойности с определените оптимални такива. Прилагат се инструкции за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на

пречиствателните съоръжения. Операторът прилага инструкции за периодична проверка и поддръжка на техническата изправност на пречиствателните съоръжения извършвани са почиствания на утайтелите през 2017 г. периодично един-два пъти месечно на наличните утайтели (от първи до шести). Не е извършвано почистване на контактното езеро през 2017 г. По време на експлоатацията, събраният от депото чрез дренажната система инфилтрат в ретензионния басейн (контактно езеро), се използва за оросяване на депонираните отпадъци. В оборотен цикъл са отпадъчните води от автомивка, от измиване на транспортните средства към промплощадката, след ЛПС.

Операторът извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно изискванията посочени в КР. За 2017 г. до момента на проверката е извършван собствен мониторинг на инфилтрата за първо шестмесечие на 2017 г. Води се в електронен вид ежемесечна справка за обема на ретензионния басейн.

Операторът експлоатира и поддържа Пречиствателна станция за битово-фекални отпадъчни води ПСБФОВ, включваща:

- входна шахта, черпателен резервоар с ПС сурови води, еднобасейнов биологичен реактор, контактен резервоар, силос за утайки. За всяко пречиствателно съоръжение на ПСБФОВ са определени контролираните параметри, оптимална стойност на контролираните параметри, честота на мониторинг. Прилага се инструкция за:

- периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения; установяване на причините за несъответствие; предприемане на коригиращи действия.

Операторът експлоатира и поддържа каломаслоуловител за дъждовни води от участъци от площадката, където могат да възникнат разливи (участъците на разтоварване и паркинги).

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателното съоръжение - извършват се почиствания на каломаслоуловителя периодично – 3 бр. до 01.11.2017 г.

Извършва се собствен мониторинг на дъждовни води от площадката по Условие 10.3.2.1, зауствани в дере, ляв приток на р. Соколица. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирани лаборатории. Представен е протокол от изпитване за първо шестмесечие на 2017 г., няма превишения на ИЕО.

Извършва се периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за дъждовни води на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване, проверките са ежемесечни, не са открити и регистрирани течове до 25.10. 2017 г. Заплатена е такса за 2016 г. за разрешено ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Закона за водите. Копие от платежния документ, заедно с отчет за годишното количество зауствени води е изпратен в БД и РИОСВ Стара Загора.

Условие №11. Управление на отпадъците

Образуваните отпадъци при експлоатация на инсталацията не се различават по вид (код и наименование) от посочени в КР.

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Прави се оценка веднъж на три месеца, като от началото на годината до момента на проверката не са установени несъответствия. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи „опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка.

Операторът приема на територията на площадката следните отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане:

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*), в количество до 189 216 t/y сух отпадък,

-10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, в количество до 1 434 888 t/y сух отпадък,

-10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове, в количество до 1 529 496 t/y сух отпадък, и в общо количество до 3 153 600 t/y сух отпадък, образувани при експлоатацията на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1“. Не е извършвано приемане на отпадък с код 19.08.05 с цел операция по оползотворяване. Преди приемане на отпадъците, операторът има налична информация от основното охарактеризиране на отпадъците в съответствие с Наредба № 6/2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, в това число:

- информация за произхода на отпадъците и процеса, в резултат на който се образуват;
- данни за състава и свойствата на отпадъците
- протоколи от анализирани проби от отпадъците на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС-ЗС Марица изток 1“ ЕООД, предназначени за депониране, относно критериите за приемане, установени в Глава 2, Раздел III на Наредба № 6/2013г. Периодично се изготвя приемно-предавателен протокол за приетите количества отпадъци въз основа на ежедневната информация в табличен вид, съдържащи произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се образуват, описание на основния състав на отпадъците.

Операторът предава за транспортиране всички отпадъци по Условие 11.1. извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи регистрационен документ за транспортиране по ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Операторът транспортира чрез КГЛТ, МТГЛТ и тежкотоварни автомобили на територията на площадката (от територията на от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1“ до територията на Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1“) следните отпадъци:

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04*), 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища, 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове, при спазване на приложимите от гледна точка на технологията за транспортиране разпоредби на Глава III на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 г.

При авария или ремонтни дейности на КГЛТ, МТГЛТ или на системата за събиране, отпадъците с кодове 10 01 01, 10 01 02 и 10 01 05 се транспортират от територията на ТЕЦ „ЕЙ и ЕС-ЗС Марица Изток 1“ до територията на депото за сгуропепелина и гипс с тежкотоварни автомобили по наличната транспортна схема.

Операторът изготвя, съхранява и представя на контролните органи при поискване за всяка партида транспортиран отпадък копия от следните документи: за производствени отпадъци: сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ; за опасни отпадъци: „Идентификационен документ“, „Писмени инструкции за действие при аварии“, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Водят се записи веднъж на тримесечие, като от началото на годината до момента на проверката няма несъответствие.

Операторът предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъците, съгласно таблиците към Условие 11.1, образувани при дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от отм. ЗУО, разрешение или регистрационен документ по действащия ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор. Операторът прилага инструкцията за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. От началото на годината до момента на проверката няма установени несъответствия.

Прилага се инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. При наличие на несъответствия се предприемат коригиращи действия. След отчитане на образуваните за годината количества видове отпадъци, се прилага веднъж годишно инструкция за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Годишните количества отпадъци, предадени на фирми се отчитат, за всеки отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява. Операторът осъществява мониторинг на състоянието на тялото на Депото за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК 1”, (топография на депото за всеки месец), съгласно Таблица 11.7.5.

Извършена е класификация на отпадъците. Извършено е основно охарактеризиране на отпадъци с кодове: 19 08 02 и 19 08 14 с лабораторни изпитвания и становища от РИОСВ-Ст. Загора от 19.09.2012 г. в съответствие с изискванията на Наредба № 6 /2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие №12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са измервания само за дневно ниво на шум по границите на площадката и в местата на въздействие. По данни от оператора инсталацията е с намалена натовареност на работа през последните 3 години. Работния режим на съоръжението за депониране на отпадъци /СДО/ е дневен в часови диапазон от 8,00 ч до 19,30 ч., което е видно от представените от оператора сведения за работа на СДО. Представиха се протоколи за извършени собствени периодични измервания нивата на шум, направени през 2016 г. от акредитирана за целта лаборатория за анализ на компонентите на околната среда. Обособени са общо три измерителни контура, единият от които се формира в зависимост от дейностите в работната зона на депото. Направени са измервания на еквивалентните нива на шум в четири места на въздействие. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие №13. Опазване на почвата от замърсяване

На площадката няма разположени на открито тръбопроводи и оборудване. На определени места (автоработилница, бензиностанция, склад за материали, площадка за съхраняване на опасни отпадъци) се съхраняват комплекти със сорбенти за събиране на разливи от масла и горива за попиване на разлети течности. Изготвена е обща инструкция за предотвратяване и отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци. До момента инструкцията не е прилагана. Товаро-разтоварните работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, се извършват единствено на определени за целта места. При проверката не е констатирано използване на оборудване, от което има течове. Базов анализ е направен през 2010 г. През 2013 г. и 2016 г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите на площадката, в постоянни мониторингови пунктове – Пункт SM1, Пункт SM2, Пункт SM3 и Пункт SM4, обозначени на план на площадката. Анализите се извършват от акредитирани лаборатории по показатели, посочени в КР. Резултатите от собствения мониторинг на почви са документирани и се съхраняват на площадката. Предоставени са при проверката.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

При проверката беше представен Аварийен план за 2017 г., съгласуван с управителя на дружеството. Направена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. При наличие на потенциална възможност за такова изпускане операторът е предвидил мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в аварийен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Води се оперативен дневник. Изготвен е формуляр за аварийни ситуации. За периода от 01.01.2017 и към момента на проверката не са констатирани такива.

Операторът е изготвил и съхранява на площадката документация за разположението и количествата на опасните химични вещества и смеси. Изготвена е оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за наличните на площадката складови помещения. Изготвена е оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Операторът е извършил анализ за възможното въздействие върху природните ресурси от дейността си и е направил заключение, че с извършваната дейност не предполага възникване на непосредствена заплаха за екологична щета и да причини екологична щета.

Условие № 15. Преходни режими на работа

За експлоатацията на депото се прилага план за експлоатация. Експлоатацията на транспортъра се извършва при спазване на технологичните инструкции за експлоатация и поддръжка, вкл. пускане и спиране на транспортъорите. Всички действия по пускане и спиране на транспортъорите се документират, съгласно инструкциите за експлоатация в оперативен дневник.

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Изпълняват се условията от Комплексно разрешително № 120-Н0/2007 г., актуализирано с Решение № 120-Н0-И0-А3/2012 г.