



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора



Утвърдил:

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИЦО

Директор на РИОСВ - Стара Загора

ДОКЛАД

за извършена планова проверка в дните 06 и 07 декември 2022 г., с. Хаджидимитрово за изпълнение на условията от Комплексно разрешително (КР) № 225-Н1/2021 г.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС – „Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа” с Комплексно разрешително (КР) № 225-Н1/2021 г.

Стопанисван от Община Ямбол

Цел на проверката: Проверката се извърши на 06 и 07 декември 2022 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условията в Комплексно разрешително (КР) № 225-Н1/2021 г.

Основание за проверката - чл.120, ал.5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-200/28.11.2022 г. на Директора на РИОСВ-Стара Загора. Изготвени са 6 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условията от комплексното разрешително и е съставен КП № 010486/07.12.2022 г.

1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: Извърши се проверка на съответната инсталация и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексно разрешително № 225-Н1/2021 г.: експлоатира се инсталацията, разрешена с КР.

- Условия обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие № 3. Обхват

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Условие № 5. Управление на околната среда

Условие № 7. Уведомяване

Условие № 8 Използване на ресурси

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие № 12. Шум

Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, стиране, внезапни стирания и други)

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

„Регионално депо за неопасни отпадъци от населените места в общини Ямбол, Нова Загора, Тунджа, Сливен и Стралджа“, изпълняващо дейност по точка 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа по смисъла на наредбата по чл. 43, ал 1 от Закона за управление на отпадъците относно изграждането и експлоатацията на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”, и включващо:

- Клетка № 1;
- Клетка № 2.

Условие № 3. Обхват

Всички планове и програми, които се изискват в настоящото разрешително, са неразделна част от него и са представени при проверката.

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Експлоатира се инсталацията без да се превишава капацитета (тон/24 часа), посочен в Таблица 4.1.

При проверката са проверени ежедневни справки на хартиен носител и електронна програма за количеството приети и депонирани отпадъци.

Документира се и се докладва годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие № 2 в ГДОС за 2021 г.

Условие № 5. Управление на околната среда

Притежателят на настоящото разрешително осъществява системно управление по околна среда, отговарящо на поставените условия в комплексното разрешително.

Условие № 7. Уведомяване

За периода януари до момента на проверката няма регистрирани аварийни ситуации.

Оператора информира РИОСВ и ИАОС за всяка планирана промяна в работата на инсталацията по **Условие № 2**.

За проверявания период от януари до момента на проверката не се е налагало уведомяване на съответния компетентен орган за причинените екологични щети.

Условие № 8 Използване на ресурси


Не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени (технологични) нужди, електроенергия, суровини, спомагателни материали и горива, спрямо количествата разрешени в КР.

Всички инструкции изисквани с условието са изготвени и се прилагат. Документите, удостоверяващи прилагането на инструкциите се съхраняват и са предоставени при проверката.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Изготвена е изискваната с условието документация. Изготвени са и се прилагат инструкциите към условието.

Инсталацията за изгаряне на биогаз не е изградена. Не е достигнал етапът на завършване на газоотвеждащата система. Изградени са девет вертикални газоотвеждащи тръби (кладенци) от общо от девет по КР. Съгласно Условие 6.13.: “Дата на изграждане на газоотвеждащата система” е датата на изграждане на горния изолиращ екран при запълване капацитета на дадена клетка.



Притежателят на настоящото комплексно разрешително е започнал изграждане на система за отвеждане на образуваните газове (за клетка № 1) от тялото на депото. Към момента на проверката в клетка 1 на депото са изградени девет броя газоотвеждащи тръби (кладенци) от общо девет по КР. Изградените кладенци отговарят на Условие 9.2.1. Вертикалните газови кладенци са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката. В момента на проверката се работи на седми работен хоризонт, като на всеки етап се извършва надграждане на съоръженията.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизираните емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Резултатите се водят в дневник, като през 2022 г. до момента на проверката от страна на оператора не са регистрирани неорганизираните емисии/запрашаване.

Операторът е осигурил всички дейности на площадката по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката.

Разработен е и се прилага план за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества от площадката.

В края на работния ден, непосредствено след приключване на депонирането на отпадъци, притежателят на настоящото комплексно разрешително запръстява с почвен слой дневния работен участък на депото.

В момента на проверката в югозападната част на работната клетка се депонирани отпадъци и в непосредствена близост се съхраняват земни маси, с които ще бъде извършено запръстяването в края на работния ден.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Отвеждат се производствени отпадъчни води (инфилтрат) от Клетка №1 и Клетка №2 за неопасни отпадъци, единствено в ретензионен басейн, обозначен в Приложение 6.1-1 „Дренажна система“.

В момента на проверката в дерето преминаващо под северната дига на рекултивираната част няма изтичане на води (като в най близката до съоръжението точка дерето е бетонирана канавка) същото е сухо. При бреговото заустване на повърхностни води, посредством полиетиленова тръба Ф-300 мм няма изтичане на повърхностни води, при сухо време.

Условие № 11. Управление на отпадъците

На територията на площадката за обезвреждане чрез депониране с код D 5 се приемат отпадъците с код и наименование, посочени в условието.


За периода 01.01.2022 г. до момента на проверката на площадката не са генерирани и не се съхраняват отпадъци, образувани от дейността на инсталацията.

Предварителното съхранение на ИУЕЕО се извършва в съответствие на *Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване*, като към момента на проверката на площадката не се съхранява отпадък с код и наименование: 20 01 21* - луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Операторът е предвидил предварителното съхраняване на отпадъците да се извършва по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

Условие 12. Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадката, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са измервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум по границите на площадката и в мястото на въздействие –на 200 м. от границата на обекта и се представиха протоколи за извършени собствени периодични измервания нивата на шум.



Условие № 13. Опазване на почвата от замърсяване

Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкцията за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Съгласно изготвената инструкцията, на площадката се попълва дневник, за 2022 г. до момента на проверката в дневника има отразени три записа. Не са констатирани несъответствия, на терена липсват тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

За 2022 г. до момента на проверката не са регистрирани разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Операторът е разработил и представи при проверката инструкцията за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени.

Представен е аварийен план, утвърден от кмета на община Ямбол. В него са описани съответните действия при бедствия, аварии и катастрофи. Сформирана е аварийна група. Няма промяна в състава и от последната проверка на площадката.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Прилага се технологична инструкцията за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

При проверката е представен План за собствен мониторинг при аномални режими на инсталацията.

3. Заключение за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 225-Н1/2021 г.:

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 225-Н1/2021 г.

4. Дадени предписания: Няма.

5. Дейности за последващ контрол: Не са необходими.

