



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИНЖ. ДИАНА ГАНЕВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 7 и 8 февруари 2024 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД, КС „Лозенец“, с. Лозенец, общ. Стралджа, обл. Ямбол за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 368-Н0 /2008, актуализирано с Решение № 368-Н0-И0-А3/2021 г.

(съгласно чл. 154а, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда)

Обект: Горивна инсталации с номинална топлинна мощност, превишаваща 50 MW

Стопанисван от: „Булгартрансгаз“ ЕАД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 07 и 08 февруари 2024 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталацията с изискванията на поставените условия в КР № 368-Н0 /2008, актуализирано с Решение № 368-Н0-И0-А3/2021 г., съответствието на мерките предприети от оператора за спазване изискванията на екологичното законодателство.

Основание на проверката: Проверката е по чл. 155 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) във връзка с контрол по изпълнение на условията в комплексното разрешително, в съответствие с чл.120, ал.5 от ЗООС и чл. 19 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни и изпълнение на Заповед № РД-08-22/29.01.2024 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. Проверката се извърши на 07 и 08 февруари 2024 г.

1. Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени:

Извърши се проверка на съответните инсталации и съоръжения, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водената документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от с КР № 368-Н0 /2008, актуализирано с Решение № 368-Н0-И0-А3/2021 г.

Условия обхванати от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Условие № 3. Обхват

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Условие № 5. Управление на околната среда

Условие № 7. Уведомяване

Условие № 8. Използване на ресурси

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Условие № 11. Управление на отпадъците

Условие № 12. Шум

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

2. Констатации от проверката:

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

На площадката се експлоатират разрешените с КР инсталации. Не е имало случаи на едновременна експлоатация на повече от четири ГТКА.

Условие № 3. Обхват

Всяко назоваване в настоящото разрешително на понятието „площадка” означава територията, на която са разположени инсталациите по Условие № 2. Инсталирани са и са въведени в експлоатация ГТКА (№ 10 и № 11), всеки с топлинна мощност 24,54 MW, на гориво природен газ и на два нови водогрейни котли (ВК № 6 и ВК № 7), всеки с топлинна мощност 0,100 MW, на гориво природен газ.

Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Експлоатира се инсталацията по Условие № 2, без да превишава капацитетите, посочени в Таблица 4.1. Докладвано е, като част от ГДОС годишното производство за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Условие № 5. Управление на околната среда

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Документирани са и се съхраняват резултатите от прилагането на инструкциите. Представени са при проверката.

Условие № 7. Уведомяване

За периода от началото на 2023 г. до момента на проверката не е имало случаи налагащи уведомяване на областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на ГД “ПБЗН” – МВР. Няма планирана промяна в работата на инсталациите по Условие 2, съгласно нормативно установения ред. Не се е налагало уведомяване на съответния компетентен орган при аварийни или други замърсявания. Докладвана е, като част от ГДОС информацията по изпълнението на Условие 7.1 и Условие 7.4.

Условие № 8 Използване на ресурси

При работата на инсталацията по Условие 2, не се надвишават количествата свежа вода за производствени нужди, посочени в Таблица 8.1.2. Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката. За 2023 г. и до момента на проверката на 2024 г., течове не са регистрирани.

Консумираната електро- и топлоенергия при работата на инсталацията по Условие № 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 към ЗООС, не превишава стойностите, посочени в Таблица 8.2.1

Употребяваното при работата на инсталацията по Условие 2 гориво, не се различава по вид и не превишава количеството, посочено в Таблица 8.3.1.2. След приключване на всеки месец, се представя протокол за изразходван природен газ. До момента на проверката няма установени несъответствия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Всички химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Операторът съхранява опасните химични вещества в складовете за съхранение посочени на Приложение № II.4.3. от Заявлението. Към момента на проверката няма промяна на съществуващо място за съхранение на опасни химични вещества използвани като спомагателни материали и горива.

Условие № 9. Емисии в атмосферата

Към момента на проверката на площадката няма и не се експлоатират други организирани източници на емисии и изпускателни устройства в атмосферния въздух, освен описаните в Условие 9.1.2. В деня на проверката се експлоатират газотурбинни компресорни агрегати № 8 и № 11. На площадката не се извършват дейности с прахообразуващи материали, които да са предпоставка за възникване на неорганизираните емисии. През 2023 г. и до настоящия момент на 2024 г., неорганизираните емисии не са установявани и не е възниквала необходимост от предприемане на мерки за ограничаването им.

Операторът води документация за оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката и я съхранява. Съгласно водения журнал, през 2023 г. и до настоящия момент на 2024 г., оплаквания за миризми не са постъпвали.

Условие № 10. Емисии на отпадъчни води

Към момента на проверката заустанването на отпадъчни води, генерирани от производствената площадка се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително. Операторът експлоатира следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води: каломаслоуловител (към автомивка) и каломаслоуловител (към маслено стопанство). Документира и съхранява резултатите от мониторинга на контролираните параметри (под формата на работни дневници) за всяко пречиствателно съоръжение. Няма изтичане на производствени и битово-фекални води в момента на проверката. Операторът експлоатира пречиствателните съоръжения за битово-фекални води, състоящи се от двукамерна септична яма и пясъчночакълест филтър.

Като част от ГДОС са докладвани - брой на извършените проверки, установени несъответствия и предприети коригиращи действия.

Условие № 11. Управление на отпадъците

Притежателят на настоящото разрешително не приема отпадъци за третиране на територията на площадката по Условие 3.3. При проверката не се установени превишения на годишните количества предварително съхранени отпадъци по условието от януари 2023 г. до момента на проверката. Няма планирана промяна на мястото за съхраняване на образуванията на площадката отпадъци. Съхранението на отпадъците се извършва съобразно изискванията на съответните наредби по управление на отпадъците. Предават се отпадъците, образувани от дейността на предприятието при експлоатацията на инсталациите по Условие 2, приоритетно за оползотворяване пред обезвреждане.

Условие № 12. Шум

Извършени са наблюдения на дневни, вечерни и нощни нива на шум по границите на производствената площадка в 21 точки по един измервателен контур. При проверката се представиха протоколи от изпитване. Не са констатирани несъответствия и не е възникнала необходимост от предприемане на коригиращи действия. Няма постъпили данни за оплаквания през 2023 година и до настоящият момент от живущи около площадката.

Условие № 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Притежателят на настоящото разрешително е съгласувал с РИОСВ и ИАОС план за мониторинг на почвите, съобразен с условията на настоящото разрешително. Извършва се собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадката, в постоянни пунктове за мониторинг, съгласно изискванията на Таблица 13.1.6.2. (три точки). Докладват се резултатите от собствения мониторинг на почвите, като част от ГДОС.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Изготвен е и е представен Вътрешен аварийен план на „Булгартрансгаз“ ЕАД за ЮИЕР Стара Загора, КС „Лозенец“ от 2023 г. Представен е Дневник за регистриране на аварийни ситуации. Към момента на проверката не са възниквали аварийни ситуации, поради което няма записи.

Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Прилага се инструкция за документирание на действията по пускане и спиране на инсталациите по КР – ГТКА и водогреен котел. Действията се документират в дневник.

Изготвен е план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по КР. Обобщени резултати от мониторинга по условието се представят, като част от ГДОС.

Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

Представен е в РИОСВ – Стара Загора, План за закриване на дейността на ГТКА № 4, ГТКА № 5, ГТКА № 6 и ГТКА № 7. Към момента на проверката са изведени от експлоатация, но са налични на площадката.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на Комплексно разрешително № 368-Н0 /2008, актуализирано с Решение № 368-Н0-И0-А3/2021 г.

Обектът е в съответствие с условията и сроковете в Комплексно разрешително № 368-Н0 /2008, актуализирано с Решение № 368-Н0-И0-А3/2021 г.

3. Дадени предписания: Няма

4. Дейности за последващ контрол: Не са необходими