



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите – Стара Загора

Утвърдил:

ИВИЛИНА СТАНЕВА

Директор на РИОСВ-Стара Загора

ДОКЛАД

за извършена планова проверка на 14 и 15 юли 2021 г., Горска поляна, общ. Болярово

Обект: Горивна инсталация с номинална мощност 129,69 MW с Комплексно разрешително /КР/ № 371-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 371-Н0-И0-А2/2016 г., която попада в обхвата на т. 1.1 от Приложение 4 на ЗООС, обект Компресорна станция „Странджа“ на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Стопанисван от „Булгартрансгаз“ ЕАД, гр. София

Цел на проверката: контрол по изпълнение на условията от Комплексно Разрешително /КР/ № 371-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 371-Н0-И0-А2/2016 г.

Режим на работа на инсталацията: непрекъснат

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № РД-08-107/17.07.2021 г. на Директора на РИОСВ – Стара Загора. Изготвени са 6 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 008546/15.07.2021 г.

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: извършена е проверка на съответната инсталация и съоръжения, тяхната поддръжка, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексното разрешително /КР/ № 371-Н0/2008 г. актуализирано с Решение № 371-Н0-И0-А2/2016 г.: Експлоатира се инсталацията разрешена с КР: инсталация с номинална мощност 129,69 MW. Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на изискванията на КР № 371-Н0/2008 г., актуализирано с Решение № 371-Н0-И0-А2/2016 г.

Не се експлоатира на Газотурбинен компресорен агрегат № 4 – към момента на проверката е установено, че не е нарушена целостта на поставената пломба.

Прилага се инструкция за измерване или изчисляване на годишната продукция за инсталацията, съобразно единицата продукт посочена в Условие 1. Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Изготвена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на техническото оборудване към водогрейния котел, основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката. Водят се записи в дневници съгласно инструкцията. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. Измерването се извършва по показания на разходомерни устройства – водомери. Извършва се ежемесечно отчитане на консумираната вода с цел изчисляване на годишната консумация и годишната норма за ефективност. Резултатите от изпълнението на инструкцията се документирант в дневник. За 2021 г. няма констатирани несъответствия.

Води се дневник за резултати от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприети действия. С отразени 6 бр. записни по месеци от м. януари до м. юни 2021 г., течове не са регистрирани.


Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта ѝ и предприетите действия за тяхното отстраняване. Води се дневник със отразени записи по месеци – 7 бр. записи за 2021 г. Не се е налагало предприемане на коригиращи действия.

Всички налични на площадката химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси са опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Информационните листове за безопасност отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP).

При проверката бяха представени копия от информационните листове за безопасност на всички съхранявани химикали на територията на компресорната станция, включително и за лабораторни нужди. Съхранението на химичните вещества и смеси отговаря на условията посочени тях. Разработена е и беше предоставена при проверката Оценка на безопасността на съхранение, отговаряща на изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр.10 от 05.02.2020 г.). Операторът съхранява опасните химични вещества, използвани като спомагателни материали в складовете за съхранение, посочени на схема в Приложение № II.4.3. от заявлението. Към момента на проверката няма промяна на съществуващо място за съхранение на опасни химични вещества използвани като спомагателни материали. Операторът документира резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с изискванията на нормативната уредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества, включително на установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. При проверката е представен Дневник за резултатите от проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение с ежемесечни записи. Последният запис е от 30.06.2021 г.

Операторът е изготвил и прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Съгласно проведения през месец декември 2019 г. мониторинг Нормите за допустими емисии по контролираните показатели са спазени. Считано от 24.02.2020 г. Газотурбинните компресорни агрегати са временно спрени от режим на експлоатация и изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа. Поради тази причина емисионен мониторинг през 2020 г. не е извършван.

Към момента на проверката не се установи неорганизирано изпускане на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. Считано от 24.02.2020 г. Газотурбинните компресорни агрегати са временно спрени от режим на експлоатация и изведени в студен резерв до възникване на технологична необходимост от работа. Към момента на проверката ГТКА също не работят. Операторът е изготвил и прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. През 2020 г. и до настоящия момент на 2021 г., съгласно водените записи, неорганизираните емисии не са установявани и не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи мерки. Съгласно водените записи, през 2020 г. и до настоящия момент на 2021 г. емисии на интензивно миришещи вещества не са установявани и не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи мерки. Операторът възлага провеждането на Собствени периодични измервания на акредитирани лаборатории за изпитване, като задължително се измерват параметрите на газовите потоци и атмосферния въздух, съгласно чл. 22 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина



за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.


Операторът прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 в съответствие с информацията по Условие 10.1.1.2. Прилага се инструкция за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Водят се записи - 2 бр. проверки за 2021 г. не са установени течове. На 11.05.2021 г. е извършвано промиване на канализационната система. Операторът съхранява на площадката писмена документация по изпълнение на Условие 10.1.1.2, същата е налична и е предоставена при проверката. Операторът докладва като част от ГДОС информация за извършените проверки на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива, съгласно условията на разрешителното, през годината, установени несъответствия, причини за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Данните са докладвани като част от ГДОС за 2020 г.

Операторът изчислява замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

Операторът извършва предварително съхраняване на отпадъците, образувани при производствената дейност на площадката, за срок, не по-дълъг от посочените в условиято срокове. Предварителното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци. Оператора е изготвил и прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За оценка на съответствието на временното съхраняване на отпадъците се сформира комисия, резултатите от изпълнението на инструкцията и проведените проверки се отразяват ежемесечно. Предаването на отпадъци за транспортиране извън територията на площадката, се извършва на лица притежаващи приложимите, съгласно ЗУО документи за осъществяване на съответната дейност, включително въз основа на сключен договор. За 2021 г. до момента на проверката оператора не е предавал отпадъци за транспортиране извън площадката, договорите за предаване се сключват в момента на сделката. В тази връзка към момента на проверката не са представени актуални договори за предаване на отпадъци.

В случаите на предаване на опасни отпадъци оператора изготвя „Идентификационен документ“ по образец, съгласно Приложение № 8 към чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. За 2021 г. до момента на проверката оператора не е предавал опасни отпадъци за последващо третиране. Оператора предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. Оператора предава за оползотворяване, в т.ч. рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и/или по чл. 78 от ЗУО или комплексно разрешително за конкретния вид отпадък и за извършване на съответната дейност, въз основа на писмен договор. Прилага се инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително. Ежемесечно се води Дневник, за 2021 г. до момента на проверката има отразени 7/седем/ записи. Не са регистрирани несъответствия.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Съгласно инструкцията за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни



количества образувани отпадъци се формира комисия, след приключване на годината комисията прави оценка на съответствието спрямо разрешеното годишно количество.

Операторът прилага инструкция за наблюдение на показателите по **Условие 12.2.1.** Притежателят на настоящото разрешително прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда и в съответствие с "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие". Операторът документира, съхранява на площадката и представи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива. Не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия. През 2020 г. и до настоящия момент няма постъпили сигнали във връзка със завишено ниво на шум от дейността на производствената площадка.

Прилага се инструкция за документирание на действията по пускане и спиране на инсталациите по КР – ГТКА и водогреен котел. Действията се документират в дневник на процесите по пускане и спиране на ГТКА и в дневник на процесите по пускане и спиране на водогрейните котли. Изготвен е план за мониторинг при аномални режими на инсталациите по КР.

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода от месец януари до момента на проверката на 2021 г. в РИОСВ-Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

