



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС - 04 - 9857(А) / 2007 2022 г.

Утвърдил:

ИВИЛИНА СТАНЕВА

Директор на РИОСВ-Стара Загора



ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „Белла България“ АД гр. Ямбол

На 18.04.2022 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха планова комплексна проверка на предприятие за тестени изделия и маргарин с оператор : „Белла България“ АД, находящо се в гр. Ямбол. Дружеството произвежда маргарини и тестени изделия от точени кори и бутер тесто.

Проверени компоненти и фактори на околната среда: химични вещества и атмосферен въздух.

Обхват на проверката: Извършен бе контрол по годишен план по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуоросъдържащи парникови газове и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Направени констатации: На площадката са разположени 3 цеха – за олио (не работещ от 2 години), за тестени изделия и за маргарини.

• По отношение на емисии в атмосферата:

Проверката се извършва за оценка на съответствието с изискванията на Наредба № 1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуоросъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове.

За целите на производствената дейност са монтирани и се експлоатират 6 броя климатични инсталации с фреон R 404 A с количества от 10 кг. до 41 кг. и 72 броя хладилни инсталации с фреон R 404 A, R 448 A, R 407 C и R 449 A с количества от 10 кг. до 550 кг.

На всички 78 броя хладилни и климатични инсталации са поставени етикети, отговарящи на изискванията на чл. 40 от Наредба № 1/2017 г. – записани са вида и количествата фреони, тоновете CO₂ еквивалент.

На всички хладилни и климатични инсталации се извършват редовни проверки за течове, с честота съобразена с количествата фреон във всяка една от тях. Водят се досиета за всяка една от инсталациите в изпълнение на чл. 29 и във формата съгласно Приложение № 3 от Наредба № 1/2017 г.

Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо Документ за правоспособност № 1061/25.04.2020 г.

В съответствие с изискванията на чл. 35, ал. 1 от Наредба № 1/2017 г., „Белла България” АД, гр. Ямбол е представило в срок годишния си отчет за флуорсъдържащи парникови газове, за календарната 2021 г., по реда на Приложение № 9.

• **По отношение на съхранението на опасни химични вещества:**

Наличните химикали в работещите цехове се съхраняват в сухи и проветриви складови помещения, които са обозначени. Те са върху стелажи в оригинални опаковки. В складовете са осигурени инструкции за работа и листи за безопасност за работещите с химикалите лица, и абсорбент в случай на разлив. При извършения оглед не се установи разлив или разпиляване.

Представени са актуални информационни листи за безопасност, както и оценка на безопасността на съхранение.

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

При проверката не са констатирани несъответствия с изискванията на ЗЧАВ и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

