

ДОКЛАД

за извършена от експерти на РИОСВ Стара Загора съвместна проверка в обект:
**Магазин за хранителни и нехранителни стоки „Аскент“ в гр.Стара Загора, ул. Генерал
Столетов № 36 с оператор „Аскент шоп“ЕООД гр.Стара Загора**

На 17.03.2014 г. се проведе съвместна проверка по опазване на въздуха и управление на отпадъците в стопански обект : Магазин за съхранение и търговия основно с хранителни стоки разположен в гр.Стара Загора, на кръстовището на ул. „ Генерал Столетов“ и ул. „Отец Паисий“. Фирмата стопанисва още два магазина в гр. Стара Загора: на бул. „ Патриарх Евтимий“ и в МОЛ „ Галерия“.

При проверката се констатира следното:

По направление „Опазване чистотата на въздуха“ проверката се проведе съобразно Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г. относно ФПГ и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 г. относно ВНОС.

На обекта са инсталирани и се експлоатират следните климатични и хладилни инсталации:

- 1.Плюсова хладилна инсталация, с агрегат , работещ с хладилен агент R 22, с вместимост на инсталацията 38 кг.
- 2.Минусова хладилна инсталация с агрегат, работещ с хладилен агент R 404 А, с вместимост на инсталацията 26 кг.
- 3.Хладилна камера № 3 „Технологична“ с агрегат, работещ с хладилен агент R 22, с вместимост на инсталацията 6,5 кг.
- 4.Климатик 004-1 работещ с R-22 с вместимост 5 кг.
- 5.Климатик 004-2 работещ с R-22 с вместимост 4 кг.
- 6.Климатик 004-3 работещ с R-22 с вместимост 5 кг.

Климатичните инсталации се обслужват от „Ко ин Ко 63 „ЕООД и проверките за течове, съгласно чл.30 от Наредбата, са извършени на 18.01.2013 г. Хладилните инсталации се поддържат от ЕТ „Краф-Димитър Димитров“ и проверките за херметичност на инсталациите са направени на 25.05.2013 г. През 2013 г. не е констатирано изтичане на хладилен газ.

Проверените хладилни и климатични инсталации са в съответствие с изискванията на Наредбите по Регламент № 842/2006 г. относно ФПГ и Регламент № 1005/2009 г. относно ВНОС.

По направление ”Управление на отпадъците и опазване на почвите ” е извършена проверка по прилагане на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (НООО) и на чл.59 от Закона за управление на отпадъците(ЗУО), от която се установи следното:

Дружеството в своята търговска дейност използва пластмасови и хартиени опаковки за първична опаковка на хранителни продукти от топла витрина, на салати в насипно състояние, колбаси, кашкавал, сирене и др.

Фирмата има сключен договор с организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки с «Екоколект» АД гр.София- договор № 170/28.05.2010 г. В момента на проверката са представени копия на следните документи- анекси към горепосочения договор от 06.01.2014 г., Удостоверение, издадено от «Еко колект»АД на фирма «Аскент шоп» АД , важащо за периода

от 01.01.2014 г.- 31.12.2014 г., подавани на тримесечни отчети за пуснати на пазара количества опаковки към ООп за 2013 г.(4 бр.); фактури, издадени от ООп за периода 01.10.2012 г.- 30.09.2013 г. , и за периода 01.10.2013 г.- 31.12.2013 г.; платежни документи за извършени плащания по горепосочените фактури.

Коректно се води в дружеството информацията по приложения 13(месечни справки-декларации), сугласно изискванията на чл. 10, ал.3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци за периода 01.01.2013 г.- 31.12.2013 г.

В момента на проверката не са представени декларации за съответствие на опаковките с изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки(НООО)

Заклучение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

При извършената проверка не са установени съществени пропуски и несъответствия с изискванията на екологичното законодателство. Дадени са: 1 бр. предписание за предоставяне на допълнителна информация: копие на декларация за съответствието на опаковките, използвани в търговската дейност на дружеството във връзка с изискванията на чл.4, ал. 1 от НООО, и 1 бр. предписание за извършване на подмяна на хладилен газ R- 22, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2037/2000 г. на Европейския парламент и Съвета, за забрана използването на R-22 след 01.01.2015 г.