



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Изх. № КОС 01 – 1876⁽¹⁾

гр. Стара Загора, 23.03.....2023 г.

ДО

Г-ЖА МАРИАНА ГЕРЕНОВА

КОМПЛЕКСЕН РЪКОВОДИТЕЛ НА

„ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД

ГР. ГЪЛЪБОВО, П.К. 600

КОПИЕ ДО:

Г-ЖА РОСАЛИНА ИНДЖИЕВА

И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА

АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

ГР. СОФИЯ

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на система за охлаждане с въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати и подмяна на трансформатор 0,72/0,4 kV в съществуващо БКТП“ в УПИ II-14 кв.502 по плана на с. Обручище, общ. Гълъбово.

УВАЖАЕМИ ДАМИ,

Представеното уведомление по чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС) приемаме и като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), предвид разпоредбата на чл. 40, ал. 1 от същата.

На основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС Ви информираме за следното:

I. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Шеста на Закона за опазване на околната среда.

Съгласно представената информация, предвиждате разширение на съществуващата охладителна инсталация, която включва изграждане на нова охладителна инсталация с шест броя въздухоохлаждаеми водоохлаждащи агрегати (чилъри), които да подпомогнат работата на съществуващите чилъри на обекта, с цел да се осигурят нормални условия за обитаване през летния период и подмяна на трансформатор 0,72/0,4kv в съществуващо БКТП ид. № 53134.502.14.108, УПИ II-14, кв. 502 по плана на с. Обручище, Община Гълъбово с нов 10/0,4kv 1000kVA. Инвестиционното предложение предвижда монтирането на шест броя инверторни агрегати на LG ACSN067LBAV - с охладителна мощност 222 kW всеки. Чилърите ще се монтират на разстояние 4 м от фасадата на централната сграда за климатизация (сграда 18) съгласно правилата на производителя за отстояния от плътни стени и осигуряване на достатъчна циркулация на въздух за агрегатите. Параметрите на работа на новите чилъри ще бъдат 6/11 °С, като всички тръбопроводи ще бъдат изолирани с 32mm микропореста гума и облечени в обшивка от ламарина.

ИП предвижда и демонтаж на съществуващ трансформатор 690/400V/250KVA и изграждане на ново електрозахранване чрез поставяне на нов силов трансформатор 1000 kVA 10/0,4kV за консуматори в съществуващо БКТП към Сграда 18. Трансформаторът ще бъде оборудван с термично реле за технологични защиты и дооборудван с токов трансформатор в неутралата. Предвижда се доставка на релейна защита REF615 монтирана в новото разпределително табло 0,4 kV, за защита в неутралата на трансформатора. Не се предвижда подмяна на релсовия път в трансформаторно помещение T02 - новия трансформатор ще бъде поръчан по междурелсовото разстояние на съществуващите релси. Типът на трансформатора е сух, с честота 50 Hz и тип на охлаждане AN - (естествено), изолационен клас F, нивото на шум е 49-63 dB.

По време на строителството не се предвижда водовземане за питейни, промишлени и други нужди от повърхностни или подземни води и не се предвижда изграждането на нови съоръжения за водовземане. Водите за питейни цели по време на строителството ще се осигуряват посредством бутилирана вода и за битови нужди ще се използва съществуващата мрежа.

По време на експлоатацията за да се осигури добро хидравлично разпределение на водния поток, агрегатите ще подават/засмукват вода от колектор с DN300, като връзката колектори и съществуващата охладителната инсталация ще се осъществи посредством стоманени тръби Ø200. Включването на новата охладителна система към съществуващата инсталация ще стане в нагнетателната част на помпената група от циркуляционни помпи като се използват съществуващите помпи, като ще се намалят инвестиционните разходи и ще се използва съществуващата автоматика на обекта.

Дейностите, които се предвиждат да се извършват са извън обхвата на Приложение № 1 и 2 на ЗООС за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. Така заявеното намерение, не следва да се счита и за изменение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 3 от Закона за опазване на околната среда, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда, тъй като:

- При реализацията на инвестиционното предложение няма да бъдат емитирани вещества, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води;
- реализацията на инвестиционното намерение, няма да доведе до нарушаване качеството на атмосферния въздух,
- осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до промяна работата на инсталацията както и експлоатацията на съществуващите в момента съоръжения;
- Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с отделяне на производствени отпадъчни води;
- За реализация на ИП не се налага изграждане на нови трасета на електропроводи, водопроводи или газови връзки.

За осъществяване на предвиденото инвестиционно предложение, **не е необходимо** извършване на процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка на съвместимостта и издаване на решение.

II. По отношение прилагане разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

От направената справка се установи, че УПИ II-14 кв.502 по плана на с. Обручище, Община Гълъбово, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в защитени зони по чл. 6 от Закона за биологично разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е „Язовир Розов кладенец” с код BG0002022 за опазване на птиците.

Инвестиционното предложение попада под разпоредбите на чл. 31, ал. 4, във връзка с ал.1 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредбата* и подлежи на



оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на най-близко разположената защитена зона.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която осъществяването на инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони.

III. По отношение прилагане разпоредбите на Глава Седма на Закона за опазване на околната среда.

За експлоатация на горивната инсталация на оператора „ЕЙ И ЕС – ЗС МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД е издадено комплексно разрешително № 27/2005 г., актуализирано с Решение № 27-Н0-И0-А4/2021 г. по чл. 117 ал. 1 от ЗООС. Съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда за планираните промени следва да информирате Изп. Директор на Изпълнителна агенция по околна среда гр. София.

С уважение,

ДИАНА ИСКРЕВА-ИДИГО
Директор на РИОСВ – Стара Загора

